

Общероссийская общественная организация  
ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ВОРОНЕЖСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

г. Воронеж ул. 45 Стрелковой дивизии д. 228 т. (факс) 241-22-39; 241-22-43



АКТ № 013839

периодической проверки технического состояния дымовых  
и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования

(для многоквартирных жилых домов, общественных организаций и объектов экономики)

г. Острогожск «25» 12 2023.

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель «Заказчика» (отв. за газовое хозяйство)

Миняев А.И.

(должность, Ф.И.)

представитель РРО \* ВООООО ВДПО проводящий проверку

Землячский А.В.

(Ф.И. и номер удостоверения)

составили настоящий акт о том, что произвели периодическую проверку технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в помещениях в квартирах этаж 8 дома № 8 по адресу С. Красноштанское

ул. Ленинская 8.

принадлежащему группе Миняев с целью установления соответствия их нормативным требованиям и возможности эксплуатации.

В ходе проверки произведены:

- осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков дымоходов и вентканалов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;
- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
- проверка дымовых и вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка исправности и правильности соединения металлических дымоотводящих патрубков;
- исправность противопожарных разделок;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок и наращивание дымоходов и вентканалов)

Газовый прибор: тип (марка) Когей газовый количество 8

Газовый прибор: тип (марка) количество

Газовый прибор: тип (марка) количество

Газовый прибор: тип (марка) количество

Дымовой канал: количество 5 сечение (мм) 140x140 материал изготовления Куршак

Дымовой канал: количество сечение (мм) материал изготовления

Вентканал: количество 5 сечение (мм) 140x140 материал изготовления Куршак

Вентканал: количество сечение (мм) материал изготовления

При периодической проверке установлено:

1. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № \_\_\_\_\_ на момент проверки.

2. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, газоиспользующее оборудование подлежат отключению в квартирах № (по причине) \_\_\_\_\_

1; 2; 3; 7; 8 - нет картана

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Представитель заказчика:

Степан  
(подпись)

Миняев А.И.  
(Ф.И.)

М.П.

Представитель РРО \* ВООООО ВДПО:

ЗВ  
(подпись)

Землячский А.В.  
(Ф.И.)

Срок действия акта

Акт зарегистрирован за номером 839

Дата 25.12.2023

Мастер

Острогожск  
(производственный участок)

\* ВООООО ВДПО:

Новикова Т.И.  
(подпись) (Ф.И.)

М.П.

\* ВГО – Воронежское городское отделение; РРО – Рамонское районное отделение; ПРО – Павловское районное отделение