



**Общероссийская общественная организация
ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО
ВОРОНЕЖСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ**
г. Воронеж ул. 45 Стрелковой дивизии д. 228 т. (факс) 241-22-39; 241-22-43



АКТ № **013840**

**периодической проверки технического состояния дымовых
и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования**

(для многоквартирных жилых домов, общественных организаций и объектов экономики)

г. Острогожск, « 25 » 12 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:
представитель «Заказчика» (отв. за газовое хозяйство) Захарова И. Э.

представитель РРО * ВОООО ВДПО проводящий проверку Земляченко А. В.
(должность, Ф.И.)
(Ф.И. и номер удостоверения)

составили настоящий акт о том, что произвели периодическую проверку технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в помещениях в квартирах 3:4 дома № 9 по адресу с. Красносельское

принадлежащему группе лиц с целью установления соответствия их нормативным требованиям и. Шенни 9 возможности эксплуатации.

В ходе проверки произведены:

- осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков дымоходов и вентканалов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;
- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
- проверка дымовых и вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка исправности и правильности соединения металлических дымоотводящих патрубков;
- исправность противопожарных разделок;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок и наращивание дымоходов и вентканалов)

Газовый прибор: тип (марка) <u>Касен газовый</u>	количество <u>3</u>	
Газовый прибор: тип (марка) <u>Березин газовый</u>	количество <u>2</u>	
Газовый прибор: тип (марка) _____	количество _____	
Газовый прибор: тип (марка) _____	количество _____	
Дымовой канал: количество <u>5</u>	сечение (мм) <u>140x140</u>	материал изготовления <u>Курит</u>
Дымовой канал: количество _____	сечение (мм) _____	материал изготовления _____
Вентканал: количество <u>3</u>	сечение (мм) <u>140x140</u>	материал изготовления <u>Курит</u>
Вентканал: количество _____	сечение (мм) _____	материал изготовления _____

При периодической проверке установлено:

1. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № _____ на момент проверки.
2. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, газоиспользующее оборудование подлежат отключению в квартирах № (по причине) 3:4 - кот. Карман

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Представитель заказчика: Зах (подпись) Захарова И. Э. (Ф.И.)

М.П. _____
Представитель РРО * ВОООО ВДПО: В. Я. (подпись) Земляченко А. В. (Ф.И.)

Средств действия акта _____
Акт зарегистрирован за номером 840 Дата 25.12.2023

Мастер Острогожск * ВОООО ВДПО: Новикова Ю. С. (подпись) (Ф.И.)

М.П. _____
* ВГО – Воронежское городское отделение; РРО – Рамонское районное отделение; ПРО – Павловское районное отделение

